

# キラリ★プロの目

私はこうして  
電気事故を防いだ!



## 北海道の冬は屋外設備の冠雪にご注意を!! 早期発見で事故を未然に防止!!!

点検対象	官公庁	点検地区	幌加内町
キラリポイント	幌加内町は例年降雪量が多く、電気事故を未然に防げるよう注意深く屋外設備の点検を実施するようにはしていますが、町内某所において電柱上の区分開閉器への大量の冠雪を発見しました。		

### ■状況と対策

お客さま担当者及び役場担当者に写真を使って状況説明を行うとともに、事故が起きた際のリスクを説明し、工事業者に依頼して雪下ろしを実施していただくようお願いしました。

このまま放置していれば、ブッシングや腕金の破損による断線・欠相や短絡の可能性があり、さらには、気温が上がることで雪が融けて絶縁抵抗が低下し、地絡事故による波及事故の可能性があります。これらの事故が発生した場合、復旧までに多大な時間がかかり、その間は停電となるため、近隣やその地域の電気設備にも影響を及ぼしてしまいます。



### ■技術者からのワンポイントアドバイス

降雪量が多い地域は点検月でなくても、近くを通った際には外観点検を行うようにしています。お客さまには、雪が降った翌日に積雪状況を確認していただき、必要に応じて早めの対応をお願いします。



旭川支部  
和田 雄太