

# キラリ★プロの目

私はこうして  
電気事故を防いだ!



## コンセントに異変を感じたらご注意を！！ 早期発見で事故を未然に防止！！


|         |  |      |     |
|---------|--|------|-----|
| 点検対象    | 一般家庭   | 点検地区 | 釧路市 |
| キラリポイント | 定期調査時、「コンセントの調子が悪いので点検してほしい」と依頼があり対応したところ、コンセントが焼損しており、このままでは火災の原因にも繋がるため改修をお勧めしました。 |      |     |

### ■現場の状況と対策

確認後、早急に停電許可をいただき、契約ブレーカーを開放して停電させていただきました。その後、お客さまに非常に危険な状況であることを説明し、後日電気工事業者に改修を依頼されるよう提案をさせていただきました。

コンセントの不調をお客さまはあまり危険と感じていなかった様子でしたので、今後もお客さまとのコミュニケーションを大切に、危険な箇所を減らす調査業務を行いたいと思います。

#### ▼過去の一般家庭調査で発見された焼損したコンセント



### ■技術者からのワンポイントアドバイス

今回焼損したコンセントは、屋内設置コンセントの不足から、多くの機器で使用している箇所とのことでした。コンセントには同時に使用できるワット数に上限があり、それを超えると発熱、そして火災の原因となるため大変危険です。

今回の事例はお客さまから「そういえばこんな場所も診てもらえるの？」というご質問から点検、そして発見に至りました。少しでもコンセントに異変を感じたら早急に対応されることをお勧めします。



釧路支部  
前田 賢児